



COMUNE DI TAORMINA
Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI
III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 11 del 25/01/2022

Repertorio Generale n. 66 del 25/01/2022

**Oggetto: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI FERMO DELL'IMPIANTO ELEVATORE N.
FABBRICA E13599 N. - MATRICOLA N. 144 SITO IN VIA DAMIANO ROSSO N. 5
-TAORMINA.**



COMUNE DI TAORMINA

Città Metropolitana di Messina

AREA URBANISTICA E LAVORI PUBBLICI

III SERVIZIO URBANISTICA ED EDILIZIA PRIVATA

Ordinanza Dirigenziale n. 11 del 25/01/2022

Oggetto: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI FERMO DELL'IMPIANTO ELEVATORE N. FABBRICA E13599 - MATRICOLA N. 144 SITO IN VIA DAMIANO ROSSO N. 5 -TAORMINA.

IL RESPONSABILE DELL'AREA URBANISTICA E LL.PP.

Vista la comunicazione di fine lavori parziale, relativa alla SCIA presentata il 20/04/2017 con prot. 8707, con allegati grafici non controfirmati dal Tecnico abilitato, relativa alla *“Variante per l'installazione di una piattaforma elevatrice esterna consistente nell'eliminazione di protezione in corrispondenza delle passerelle di piano e la chiusura del prospetto frontale delle passerelle di collegamento mediante infissi in alluminio e vetro ntrasparente di protezione ai varchi ascensore”*, necessita di ulteriore parere della Soprintendenza BB.CC.AA. Di Messina.

- **Visto** il Verbale redatto dalla Società IGM Certificazioni datato 20/01/2022 da cui si evince che le fermate dell'ascensore sono indicate la Prima e la Terza con esclusione della seconda.

- **Rilevato** dai grafici prodotti con nota n. 1787 del 20/01/2022 che anche la Prima fermata non risulta protetta e chiusa con infissi di alluminio e vetro come previsto nel progetto originario a protezione dei varchi ascensore.

- **Considerato** che ai sensi dell'art. 14 del D.P.R. n. 162/99, non può tollerarsi il rischio di incidenti;

- **Accertato** che la Ditta proprietaria dell'impianto elevatore in questione è il Sig. Mangano Antonio Augusto in Via Damiano Rosso n. 5 - taormina;

- **Ritenuto** pertanto di dover disporre il fermo dell'impianto fino alla data di completamento dei lavori del vano ascensore con la collocazione di infissi in alluminio e vetro trasparente previsti in progetto originale.

ORDINA

Al Sig. Mangano Antonio Augusto residente Via Damiano n. 5 - Taormina; nella qualità di proprietario dell'impianto elevatore installato nel fabbricato sito in via Damiano

Rosso n. 5 – Taormina, il **FERMO DELL'IMPIANTO ELEVATORE n. fabbrica E13599 e di matricola n. 144** con effetto immediato dalla notifica della presente, fino alla data di completamento dei lavori del vano ascensore con la collocazione di infissi in alluminio e vetro trasparente che dovrà essere comunicato a quest'ufficio, con avvertenza che non ottemperandovi si procederà a termini di legge ;

DISPONE

che il superiore provvedimento venga notificato alla Ditta sopra intimata tramite la Polizia Locale, per le proprie competenze e responsabilità:

- **Sig. Mangano Antonio Augusto residente Via Damiano n. 5 - Taormina;**

La presente è notificata tramite PEC:

- Al Comando dei Carabinieri: (**tme26167@pec.carabinieri.it**);

- Alla Polizia di Stato: (**comm.taormina.me@pecps.poliziadistato.it**);

- Alla Polizia Locale, a cui la presente viene inviata **tramite e-mail per la notifica alla Ditta Proprietaria .**

Il Comando dei VV.UU. e gli Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto entro sessanta giorni dalla data di ricezione dello stesso ricorso al T.A.R. ovvero ricorso giurisdizionale al Presidente della Regione entro il termine di giorni centoventi.

**Sottoscritta dal Responsabile di Area
(PUGLISI MASSIMO)
con firma digitale**